

Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Emila Godlewskiego 11
29-105 Krasocin
Regon 260414007
NIP 609-006-08--87

Telefon: 41 39 17 382
Faks: 41 39 17 382
E-mail: zgk@krasocin.com.pl
www: zgkkrasocin.pl

Bank: BS Włoszczowa O/Krasocin Nr konta: 73 8525 0002 0010 0120 1410 0001

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZADANIA PN. „DOSTAWA MOBILNEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO”

1. INFORMACJE OGÓLNE:

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów PZP.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa fabrycznie nowego mobilnego agregatu prądotwórczego o następujących parametrach:

- moc znamionowej nie mniej niż 60 kVA/ 48 kW,
- prąd znamionowy 80A – 86A,
- częstotliwość 50 Hz
- napięcie 230/400 V
- rodzaj paliwa Diesel,
- zamykany wlew paliwa na zewnątrz
- instalacja sterowania silnika 12V,
- ładowarka akumulatora,
- czas pracy bez tankowania dla obciążenia 100% nie mniej niż 7,5h
- układ podgrzewania bloku silnika
- podkładki antywibracyjne do kompensacji drgań,
- wyłącznik główny i awaryjny,
- elektroniczny regulator prędkości obrotowej silnika,
- panel sterowania i sygnalizacji – ręczno/automatyczny nadzorujący pracę silnika i wyłączający agregat w przypadku awarii, przegrzania itp. z wyświetlaczem informującym o ilości paliwa, przepracowanych godzin, stanu naładowania baterii rozruchowych;
- wersja w obudowie wyciszonej do pracy na zewnątrz, odporna na polskie warunki atmosferyczne,
- sprawność prądnicy przy 100% obciążenia powyżej 90 %,
- elektroniczny regulator napięcia prądnicy AVR,
- poziom stabilizacji napięcia +/- 1 %,
- odkształcenia harmoniczne prądu THD poniżej 1,5 %,
- panel sterowania i sygnalizacji – ręczno/automatyczny nadzorujący pracę silnika i wyłączający agregat w przypadku awarii, przegrzania itp. z wyświetlaczem informującym o ilości paliwa, przepracowanych godzin, stanu naładowania baterii rozruchowych

- zamontowane gniazda: 63A/400V zab. B63 3P– 1 szt., 32A/400V zab. 2*B32 3P – 2 szt.; 16A/400V zab. 2*B16 3P– 2 szt., 16A/230V zab. 2*B16 1P– 2 szt , wyłącznik różnicowo-prądowy FI80/4/0,03, stopień ochrony IP65.
- sonda uziemiająca agregat z kablem o długości 5mb
- pełna dokumentacja agregatów w j. polskim tj.: instrukcja agregatu, instrukcja silnika, instrukcja prądnicy, wytyczne zabudowy, instrukcja sterownika, schematy elektryczne. Deklaracja Zgodności CE
- przewód min 30 m na bębnie kablowym przymocowanym do przyczepy OnPd*16mm² zakończony wtyczką i gniazdem 63A/400V
- przyczepa dwuosiowa z homologacją, dostosowana do transportu po drogach publicznych; posiadająca hamulec najazdowy i aktualne badania techniczne oraz komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania.
- minimalna gwarancja na agregat i przyczepę – 24 m-ce- interwencja serwisu u zamawiającego do 3 dni od daty zgłoszenia awarii urządzenia,
- dostawa na koszt wykonawcy,

Wraz z dostarczonym urządzeniem należy przedłożyć następujące dokumenty:

- a) karty katalogowe oferowanych agregatów z podaniem producenta agregatu, modelu agregatu, adresu strony www producenta agregatu,
- b) karty katalogowe silnika z podaniem producenta silnika, modelu silnika, adresu strony www producenta silnika.
- c) karty katalogowe prądnicy z podaniem producenta prądnicy, modelu prądnicy, adresu strony www producenta prądnicy.
- d) karty katalogowe przyczep

Dodatkowo dostawca zobowiązuje się:

- a) do przeszkolenia obsługi agregatu u zamawiającego,
- b) do dostępności części zamiennych do oferowanego agregatu przez minimum 10 lat od dostawy urządzenia.

3. Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania do **31 października 2016 r.**

4. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- 1) Oferty należy przesłać (złożyć) w biurze Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie, lub przesłać na adres: ul. Emila Godlewskiego 11, 29-105 Krasocin w terminie do dnia 5 września 2016 r. (do godz. 13:00)
- 2) Osoba do kontaktu: Dariusz Sobczyk – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej tel. 41 39 17 382.

5. OCENA OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: Cena ofertowa – 100%
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę.
3. Zapytanie ofertowe ma charakter badania rynku – Zakład zastrzega sobie możliwość do nieskorzystania z żadnej z przesłanych ofert.

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi zawierać:

1. Pełną nazwę oferenta,

2. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP,
3. Cenę oferty przedstawioną jako cena netto, podatek VAT i cena brutto w PLN.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w mieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny, bądź opisany pieczętkami imiennymi.

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie.

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni od terminu składania ofert.

9. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego,
2. Załącznik nr 2 Istotne postanowienia umowy

Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w Krasocinie
mgr Dariusz Sobczyk