

# Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Emila Godlewskiego 11  
29-105 Krasocin  
Regon 260414007  
NIP 609-006-08--87

Telefon: 41 39 17 382  
Faks: 41 39 17 382  
E-mail: zgk@krasocin.com.pl  
www: zgkkrasocin.pl

Bank: BS Włoszczowa O/Krasocin Nr konta: 73 8525 0002 0010 0120 1410 0001

## ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZADANIA PN. „DOSTAWA MOBILNEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO”

### 1. INFORMACJE OGÓLNE:

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów PZP.

### 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa fabrycznie nowego mobilnego agregatu prądotwórczego o następujących parametrach:

- moc znamionowej nie mniej niż 60 kVA/ 48 kW,
- prąd znamionowy 80A – 86A,
- częstotliwość 50 Hz
- napięcie 230/400 V
- rodzaj paliwa Diesel,
- zamykany wlew paliwa na zewnątrz
- instalacja sterowania silnika 12V,
- ładowarka akumulatora,
- czas pracy bez tankowania dla obciążenia 100% nie mniej niż 7,5h
- układ podgrzewania bloku silnika
- wersja w obudowie wyciszonej do pracy na zewnątrz, odporna na polskie warunki atmosferyczne,
- sprawność prądnicy przy 100% obciążenia powyżej 90 %,
- poziom stabilizacji napięcia +/- 1 %,
- odkształcenia harmoniczne prądu THD poniżej 1,5 %,
- panel sterowania i sygnalizacji – ręczno/automatyczny nadzorujący pracę silnika i wyłączający agregat w przypadku awarii, przegrzania itp. z wyświetlaczem informującym o ilości paliwa, przepracowanych godzin, stanu naładowania baterii rozruchowych
- zamontowane gniazda: 63A/400V zab. B63 3P– 1 szt., 32A/400V zab. 2\*B32 3P – 2 szt.; 16A/400V zab. 2\*B16 3P– 2 szt., 16A/230V zab. 2\*B16 1P– 2 szt , wyłącznik różnicowo-prądowy FI80/4/0,03, stopień ochrony IP54.
- sonda uziemiająca agregat z kablem o długości 5mb
- pełna dokumentacja agregatów w j. polskim tj.: instrukcja agregatu, instrukcja silnika, instrukcja prądnicy, wytyczne zabudowy, instrukcja sterownika, schematy elektryczne. Deklaracja Zgodności CE
- przewód min 30 m na bębnie kablowym przymocowanym do przyczepy OnPd\*16mm<sup>2</sup> zakończony wtyczką i gniazdem 125A/400V

- przyczepa dwuosiowa (amortyzatory dla 4 kół, boki wypełnione aluminium, koło zapasowe),
- minimalna gwarancja na agregat i przyczepę – 24 m-ce- interwencja serwisu u zamawiającego do 3 dni od daty zgłoszenia awarii urządzenia,
- dostawa na koszt wykonawcy,

Wraz z dostarczonym urządzeniem należy przedłożyć następujące dokumenty:

- a) karty katalogowe oferowanych agregatów z podaniem producenta agregatu, modelu agregatu, adresu strony www producenta agregatu,
- b) karty katalogowe silnika z podaniem producenta silnika, modelu silnika, adresu strony www producenta silnika.
- c) karty katalogowe prądnicy z podaniem producenta prądnicy, modelu prądnicy, adresu strony www producenta prądnicy.
- d) karty katalogowe przyczep

Dodatkowo dostawca zobowiązuje się:

- a) do przeszkolenia obsługi agregatu u zamawiającego,
- b) do dostępności części zamiennych do oferowanego agregatu przez minimum 10 lat od dostawy urządzenia.

**3. Termin obowiązywania umowy:** od dnia podpisania do **31 października 2016 r.**

#### **4. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

- 1) Oferty należy przesłać (złożyć) w biurze Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie, lub przesłać na adres: ul. Emila Godlewskiego 11, 29-105 Krasocin w terminie do dnia 5 września 2016 r. (do godz. 13:00)
- 2) Osoba do kontaktu: Dariusz Sobczyk – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej tel. 41 39 17 382.

#### **5. OCENA OFERT**

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: Cena ofertowa – 100%
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę.
3. Zapytanie ofertowe ma charakter badania rynku – Zakład zastrzega sobie możliwość do nieskorzystania z żadnej z przesłanych ofert.

#### **6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY**

Oferta musi zawierać:

1. Pełną nazwę oferenta,
2. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP,
3. Cenę oferty przedstawioną jako cena netto, podatek VAT i cena brutto w PLN.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w mieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny, bądź opisany pieczętkami imiennymi.

#### **7. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie telefonicznie bądź za pośrednictwem

poczty elektronicznej. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie.

#### **8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

30 dni od terminu składania ofert.

#### **9. ZAŁĄCZNIKI**

1. Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego,
2. Załącznik nr 2 Istotne postanowienia umowy

Kierownik Zakładu  
Gospodarki Komunalnej  
w Krasocinie

*mgr Dariusz Sobczyk*